



O.271.10.2017

Grajewo, dn. 25.10.2017 r.

**Gmina Grajewo**  
**ul. Komunalna 6**  
**19-200 Grajewo**

### Wyjaśnienie zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: **montaż instalacji solarnych w Gminie Grajewo.**

Dnia 20 października 2017 r. do Urzędu Gminy Grajewo (L. dz. 4143) wpłynęło pismo dot. przedmiotowego przetargu nieograniczonego. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

#### Pytanie 1:

W nawiązaniu do otrzymanej w dniu 20.10.2017 odpowiedzi, ponawiamy pytanie z dnia 18.10.2017 dotyczące KLASY REAKCJI NA OGIEŃ materiałów izolacyjnych.

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować, iż według Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zamawiający powinien dopuścić wyłącznie materiały izolacyjne o określonej klasie reakcji na ogień.

Zastosowane izolacje rurociągów powinny posiadać certyfikat klasy palności wydany przez akredytowane laboratorium.

#### Odp.:

**TAK.** Materiały izolacyjne muszą spełniać minimalne wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz.1570 z późn. zm.), sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1442) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926).

W Specyfikacji technicznej dostawy i montażu kolektorów słonecznych (str. 12 – Orurowanie obiegu glikolowego) Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące izolacji przewodów solarnych w przedmiotowym zamówieniu tj.: „izolowane otuliną z kauczuku syntetycznego o grubości min. 13mm, odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej min. +150°C”.

Wykonawcy mogą stosować materiały dopuszczone do użytku zgodnie z zapisami SIWZ oraz z obowiązującymi aktami prawnymi i spełniającymi minimalne wymagania określone w SIWZ a zatem mogą stosować materiały o parametrach równoważnych lub wyższych niż określone w SIWZ.

WÓJT GMINY GRAJEWO

  
Stanisław Szleter

Dokumenty:

1. W załączeniu przesyłam treść zapytania.