

W nawiązaniu do otrzymanej w dniu 20.10.2017 odpowiedzi, ponawiamy pytanie z dnia 18.10.2017 dotyczące KLASY REAKCJI NA OGIEŃ materiałów izolacyjnych.

Mając na uwadze powyższe pragniemy poinformować, iż według Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zamawiający powinien dopuścić wyłącznie materiały izolacyjne o określonej klasie reakcji na ogień.

Zastosowane izolacje rurociągów powinny posiadać certyfikat klasy palności wydany przez akredytowane laboratorium.