

Grajewo, dn. 26.10.2017r.

HK 4410.75.2017

26.10.2017
WÓJT
Stanisław Szlechter

Wójt Gminy Grajewo
ul. Komunalna 6
19-200 Grajewo

URZĄD GMINY GRAJEWO
Kancelaria Ogólna
27. PAŹ. 2017
L.dz. *u201* zał.
Podpis

OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie w związku z prowadzonym monitoringiem jakości wody, biorąc pod uwagę dane zawarte w sprawozdaniach: **M.54.1221.2017, F.54.888.2017, LPW.9051.1132.2017.5266.1543 oraz SWŻ.53.184.2017** z wyników badań wody pobranej w dniu 26.09.2017r., po stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz.1989) stwierdza, że woda w **wodociągu Wojewodzin**

odpowiada w badanym zakresie

wymaganiom zawartym w w/w rozporządzeniu i w związku z tym stwierdza

- przydatność wody do spożycia

z uwagi na to, że próbka oznaczona odpowiednio kodem 1375/F/M, 5266/1543/LPW/N/17 oraz kodem 799/SW wody pobranej z zaworu czerpalnego przy zlewie w kuchni Konopki Kolonia 12 gm. Grajewo odpowiada we wszystkich zbadanych parametrach wymaganiom Załącznika Nr 1A pkt 1,2, Załącznika Nr 3A pkt 1,2,3, Załącznika Nr 2 pkt 2,3,4,5,7,8,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25, Załącznik nr 3B pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 w/c rozporządzenia.

Równocześnie zgodnie z art.12 ust.1 i ust.5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie wnosi o poinformowanie mieszkańców o jakości wody do spożycia w ogólnodostępny sposób.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Grajewie
lek.med. Jerzy Jan Nikliński

Otrzymują :
1. A/a.