

IN. 7011.5.2020

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie i udzielenie wyjaśnień dotyczących postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC”.

Zainteresowany

Wykonawca: Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie warunków gestorów sieci.

Wyjaśnienie:

Zamawiającego: Właścicielem i zarządcą istniejących sieci wodociągowych na terenie Gminy Grajewo jest Wójt Gminy. Każdorazowo przy wykonywaniu dokumentacji projektowych rozbudowy istniejących wodociągów (a jest ich dwa: wodociąg WOJEWODZIN i wodociąg BIA ŁASZEWO) ustala się warunki z tym związane. Nie preferuje się żadnych firm produkujących asortyment sieci wodociągowej. Sieć ma być z rur PVC, a rury i pozostały osprzęt winien posiadać wytrzymałość na ciśnienie 10at. Stąd też ustalenia powyższych kwestii nie wymagają formy pisemnej.

Zainteresowany

Wykonawca: Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację geologiczną na ww. inwestycję.

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną. Wynika to z faktu, iż w miejscach przewidzianych do rozbudowy wodociągu wcześniej był wykonany główny wodociąg. Nie napotkano na jakiegokolwiek terenach podmokłe czy wody podskórne. Teren wszędzie jest suchy i piaszczysty. Zatem zamawiający odstąpił od wykonania dokumentacji geologicznej.

Zainteresowany

Wykonawca: Czy Zamawiający dopuści wykonanie sieci wodociągowej z rur PE SDR17 PN 10 jako materiał równoważny do rur PVC?

Wyjaśnienie

Zamawiającego: Odpowiedź na to pytanie znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ w artykule 2 pkt 2.2 strona 34 i 35 specyfikacji.

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w SIWZ, strona 24, Klauzula informacyjna, odnośnik trzeci. Winno być:na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN – sieć rozdzielcza z PVC”

WÓJT
mgr inż. Sławomir Szwed